BZP.271.46.17.2012.I Staszów, dnia 16.07.2012r.

Uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa placu zabaw na terenie Os. Wschód w Staszowie – w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania dotyczące ww. zamówienia, wyjaśniam:

Pytania:

„Po zapoznaniu się z SIWZ oraz załączonymi dokumentami do zadania „Budowa placu zabaw na terenie Os. Wschód w Staszowie – w systemie zaprojektuj i wybuduj” uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza aby do konstrukcji urządzeń zastosowano drewno lite impregnowane próżniowo- ciśnieniowo lub drewno klejone szlifowane zabezpieczone za pomocą preparatów na bazie olei i wosków naturalnych, mocowane na stalowych kotwach? Zaproponowane w dokumentacji urządzenia zabawowe nie są szczęśliwym rozwiązaniem w przypadku ich montażu w ziemi lub piasku co w wypadku skorodowania zmusza do demontażu urządzenia natomiast urządzenia na kotwach wymagają jedynie wymiany kotwy.
2. Czy zamawiający udostępni wykonawcy mapy terenu w skali 1;500 (wysokościowe do projektowania) lub zaakceptuje wykonanie projektu w oparciu o mapę zasadniczą).”

Odpowiedź:

Ad.1.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w tym zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym:

”(...) w przypadku elementów drewnianych należy zastosować drewno bezrdzeniowe, impregnowane ciśnieniowo- próżniowo lub drewno klejone (...) Przy montażu należy zachować strefy bezpieczeństwa... drewniane urządzenia montować na kotwach izolujących drewno od podłoża(...)”.

W programie funkcjonalno-użytkowym przyjęto ze względów technicznych wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.

W części graficznej programu, w opisie przykładowych urządzeń placu zabaw wskazano, iż: *„Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac może być wyposażony w inne urządzenia zgodne z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. oraz Uchwale Nr 216/2009 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r.“*

Ad.2.

Wykonawca ma wykonać dokumentację projektową niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z SIWZ i programu funkcjonalno-użytkowego w tym pozyskać niezbędne materiały m.in. mapy do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, uzyskać stosowne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dokonania zgłoszenia budowy placu zabaw oraz zezwolenia na rozpoczęcie robót.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZOW