

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Zadanie nr 1 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój - przebudowa części ulicy Staszowskiej i części ulicy Szydłowskiej w miejscowości Kurozwęki; Zadanie nr 2 „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - remont części ulicy Staszowskiej w miejscowości Kurozwęki”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytanie dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

Pytanie I:

„..... prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu jw.:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót bitumicznych z możliwością dojazdu do przyległych posesji?
2. Prosimy o wyjaśnienie jaką mieszankę należy przyjąć do warstwy ścieralnej. Projekt zakłada mieszankę SMA 0/16, SST 0/12,8, informujemy, że takie mieszanki obecnie nie występują.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy materiały z rozbiórek należą do Wykonawcy czy do Zamawiającego?
4. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew?
5. Jakie ścianki czołowe do przepustów należy wycenić w pozycji nr 10 – proste czy ze skrzydełkami?
6. Prosimy o uszczegółowienie jaką barierę należy zastosować w wycenie pozycji nr 15.
7. Prosimy o wskazanie w którym kilometrażu należy zastosować bariero-poręcz mostową z poz.17 oraz w wykonanie malowania bariery.
8. Projekt nie zakłada wykonania odsadzek poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie konstrukcji w takiej technologii?
9. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę istniejących wiat przystankowych szt.2 ?
10. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę istniejących barier drogowych?
11. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę istniejących znaków pionowych?
12. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę schodów do domów prywatnych?
13. W której pozycji kosztorysu należy wycenić rozbiórkę istniejących zjazdów utwardzonych znajdujących się w ciągu nowo- projektowanego chodnika?
14. Prosimy o wyjaśnienie jaką kolorystykę obrzeży należy przyjąć do wyceny poz.30?
15. Prosimy o wyjaśnienie jaką kolorystkę kostki należy przyjąć do wyceny poz. 32 i 34?
16. Prosimy o podanie paramentów nowej wiaty przystankowej do wyceny pozycji 42.
17. Prosimy o podanie wielkości oznakowania pionowego, generacji folii oraz średnicy słupków
18. Czy za warstwę ścieralną należy użyć mieszankę z betonu asfaltowego czy mieszankę SMA?
19. Projekt i specyfikacje techniczne dotyczące mieszanek mineralno- asfaltowych oparte są o nieaktualne normy. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszankę w oparciu o aktualne wymagania techniczne”.

Odpowiedzi I:

- Ad.1. Przy organizacji placu budowy należy przyjąć rozwiązania z dopuszczeniem ruchu wahadłowego.
- Ad.2. Warstwy ścieralne SMA należy wykonać zgodnie z wytycznymi - WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń oraz WT-2 Nawierzchnie asfaltowe dla kategorii ruchu KR 1-2.
- Ad.3. Materiał z rozbiórki (*destrukt, kostka betonowa brukowa, płyty betonowe chodnikowe*) należy do Zamawiającego i ma być złożony na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj.: plac Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.
- Ad.4. Zamawiający będzie dysponował pozwoleniem na wycinkę drzew i jest zwolniony z ponoszenia opłat administracyjnych dot. wycinki drzew.
- Ad.5. Do przepustów należy zastosować ścianki proste.

- Ad.6. Zgodnie z zapisami SIWZ (*dokumentacja projektów - część graficzna, przekroje*) należy zastosować barierę SP-04/2.
- Ad.7. Zgodnie z SIWZ (*dokumentacja projektowa - część graficzna, przekroje*) barierę poręcz mostową oraz malowanie bariery należy wykonać w km 0+380.
- Ad.8. Obowiązują zapisy SIWZ, w tym dokumentacja stanowiąca załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
- Ad.9. Rozbiórkę wiat przystankowych należy uwzględnić w pozycji 42 przedmiaru robót.
- Ad.10. Rozbiórkę istniejących barier drogowych należy uwzględnić w pozycji 15 przedmiaru robót.
- Ad.11. Rozbiórkę istniejących znaków drogowych pionowych należy uwzględnić w pozycji 39 przedmiaru robót.
- Ad.12. Obowiązują zapisy SIWZ, w szczególności dot. przedmiaru robót; rozbiórkę istniejących schodów do domów prywatnych należy uwzględnić w pozycji 27.
- Ad.13. Rozbiórkę istniejących zjazdów utwardzonych należy uwzględnić w pozycji 28 przedmiaru robót.
- Ad.14. Należy przyjąć kolor szary obrzeży.
- Ad.15. Należy przyjąć następującą kolorystykę kostki: w pozycji 32 przedmiaru robót kolor czerwony, w pozycji 34 przedmiaru robót kolor czarny.
- Ad.16. Parametry wiaty przystankowej: 250cmx100cmx250cm (dł./szer./wys.); boki i tył wiaty płyta poliwęglanowa lita, bezbarwna, grubość 3mm; dach pół okrągły pokryty płytą poliwęglanową komorową; konstrukcja metalowa w kolorze zielonym; siedzisko na całej długości wiaty, ławka drewniana; w konstrukcji należy umieścić kasetę na rozkład jazdy (format A-4).
- Ad.17. Należy zastosować znaki średnie; folia 1 generacji z wyjątkiem znaków A-17 i B-20 przy których należy zastosować folię 2 generacji; słupki ocynkowane o średnicy 70mm grubość ścianki minimum 3mm.
- Ad.18. Należy wykonać warstwę ścierną z SMA gr 4cm. zgodnie z WT-1 i WT-2 dla KR 1-2 (odpowiedz na pytanie nr 2).
- Ad.19. Mieszanki mineralno- bitumiczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie wytycznych WT-1 i WT-2 dla KR 1-2 (odpowiedz na pytanie nr 2).

Pytanie II:

„..... prosi o załączenie na stronie Zamawiającego edytowalnej wersji formularzy kosztorysowych dot. powyższego przetargu”.

Odpowiedzi II:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

Przy określeniu ceny, obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić informacje zawarte w SIWZ, dane wynikające z analizy dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych ewentualnie wizji lokalnych w terenie.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, informuję że przedłużam termin składania ofert **do dnia 25.03.2015r. do godz. 11⁰⁰** (pkt. 17.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi **w dniu 25.03.2015r. o godz. 11¹⁵** (pkt. 17.3 SIWZ).

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW