

BZP.271.5.3.2018.I

Staszów, dnia 01.02.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach” realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Staszów w miejscowości Mostki i Staszów”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

Pytanie 1:

„Załączony przedmiar robót na wykonanie robót elektrycznych nie jest zgodny z dokumentacją:

-brak jest: WLZ, instalacji odgromowej, wszystkich opraw oświetleniowych, przewodów do gniazd i opraw oświetleniowych, wentylatorów w łazienkach.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia:

- w łazienkach zastosowano wentylację grawitacyjną – bez wspomaganie wentylatorami mechanicznymi,
- instalacja odgromowa na rozbudowie nie jest przewidziana. Należy jednak uwzględnić przekładkę istniejącej instalacji w miejscu połączenia budynku szkoły z częścią dobudowaną.

W pozostałym zakresie tj. w zakresie WLZ, opraw oświetleniowych, przewodów do gniazd i opraw oświetleniowych wprowadza się w przedmiarze robót zmiany w części dot. instalacji elektrycznych. (poz. przedmiaru 74-93 *przed zmianą*).

Po zmianie przedmiar robót dla części dot. instalacji elektrycznych obejmuje poz. 74-96.

Uwzględniając powyższe ulega odpowiednio numeracja kolejnych pozycji przedmiaru.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy informuję, że zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, w części dot. instalacji elektrycznych, jak wskazano powyżej w odpowiedzi na pytanie.

Przedmiar robót – po zmianie, udostępniono na stronie www.bip.staszow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne 2018 przy przedmiotowym postępowaniu (**poz. 5**).

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, informuję że przedłużam termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu **do dnia 09.02.2018r. do godz. 11⁰⁰** (pkt. 18.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi **w dniu 09.02.2018r. o godz. 11¹⁵** (pkt. 18.3 SIWZ).

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW