

BZP.271.53.21.2018.II

Staszów, dnia 13.11.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **„Dostawa wraz z montażem urządzeń i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Staszów”** realizowana w ramach zadania pn.: **„Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym”**.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pytania I:

- „1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza sposób montażu modułów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych polegający na przymocowaniu urządzeń (opartych na profilach wielorowkowych) do pokrycia i konstrukcji dachowej przy pomocy śrub dwugwintowych, haków, uchwytów itp. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane oraz rekomendowane przez producentów kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych. Powyższe rozwiązanie gwarantuje stabilne, trwałe i bezpieczne przymocowanie urządzeń.
2. Zamawiający wymaga by sterownik solarnych posiadał funkcję licznika ciepła. Czy dodatkowo jeszcze Zamawiający wymaga wyposażenia instalacji w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów?
3. Czy Zamawiający wymaga, aby dokumenty wymienione w Programie Funkcjonalno Użytkowym (w postaci autoryzacji, oświadczeń i symulacji) były dostarczone na etapie uzupełniania do przetargu czy przed podpisaniem umowy z wykonawcą.”

Odpowiedzi I:

Ad. 1:

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych a następnie wykonanie dostaw wraz z montażem urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w oparciu o opracowane dokumentacje. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania techniczne i zastosowane materiały. Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wskazane w SIWZ, minimalne wymagania oczekiwanych rozwiązań, systemów, urządzeń mają charakter przykładowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych w PFU i SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, technologie oraz roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ad. 2:

Zamawiający przez pojęcie licznika ciepła montowanego w obiegu kolektora rozumie funkcję licznika ciepła w regulatorze solarnym. Jednakże dopuszcza się możliwość instalacji dodatkowych liczników ciepła montowanych w obiegu kolektorów.

Ad. 3:

Zamawiający wymaga, aby dokumenty wskazane w PFU tj.

1) w zakresie kolektorów słonecznych:

- autoryzację producenta na montaż i serwis kolektorów słonecznych oraz symulacje pracy poszczególnych instalacji (wydane min. 12 miesięcy przed montażem instalacji) wykonanych za pomocą programu komputerowego;

2) w zakresie paneli fotowoltaicznych:

- autoryzację producenta na montaż i serwis paneli fotowoltaicznych (wydane min. 12 miesięcy przed montażem instalacji) oraz symulacje pracy poszczególnych instalacji (zestawów) wykonanych za pomocą programu komputerowego potwierdzające spełnienie minimalnej mocy oraz uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej,

będą składane na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Pytania II:

„Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mm, jednak o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w $[W/(m \cdot K)]$, która będzie równoważna do wymaganej izolacji pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy”.

Odpowiedzi II:

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych a następnie wykonanie dostaw wraz z montażem urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w oparciu o opracowane dokumentacje. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania techniczne i zastosowane materiały. Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wskazane w SIWZ, minimalne wymagania oczekiwanych rozwiązań, systemów, urządzeń mają charakter przykładowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych w PFU i SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, technologie oraz roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Pytania III:”

1. „Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie wyłącznik różnicowoprądowy jest zintegrowany w falowniku?
2. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność wykazania oświadczenia producenta o serwisie i montażu zaproponowanych modułów jak również symulacji każdego zestawu na poziomie składania ofert?
3. Prosimy o zmianę liczby egzemplarzy dokumentacji projektowych wykonawczych/powykonawczych, protokołów odbioru. Mając na uwadze dbanie o środowisko w przedmiotowym zadaniu bezzasadne jest według oferenta przygotowywanie tak wielu egzemplarzy tego samego dokumentu. Prosimy o dopuszczenie przygotowania dokumentacji w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej dzięki czemu każda z zainteresowanych stron będzie miała do niego dostęp, a oryginał zostanie po odbiorach przekazany Zamawiającemu. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może przedłożyć do dokumentacji projektowej kosztorys w wersji uproszczonej.
4. Prosimy o potwierdzenie, że każda instalacja solarna i fotowoltaiczna musi być oznakowana wyłącznie jedną naklejką zgodną z wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego.
5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przygotowania 1 tablicy pamiątkowej dla całego zadania.
6. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymaganych zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zezwala, aby Wykonawca przedstawił oddzielnie referencje potwierdzające wykonanie dokumentacji projektowej oddzielnie dla instalacji fotowoltaicznych i oddzielnie dla instalacji solarnych.
7. Prosimy o potwierdzenie, że w referencjach dotyczących dokumentacji projektowej Zamawiający zezwoli, aby Wykonawca przedstawił referencje, w których potwierdzone jest wykonanie dokumentacji projektowej bez wskazywania, że dokumentacja była projektowo-kosztorysowa. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie jest powszechnie wymagana oraz w referencjach na wykonanie dokumentacji nie jest wyróżniane jej kosztorysowanie.
8. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymaganych zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zezwala, aby Wykonawca przedstawił oddzielnie referencje potwierdzające wykonanie instalacji fotowoltaicznych i oddzielnie instalacji solarnych.
9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia wymagań co do zakresu prac wymaganych w poszczególnych etapach realizacji zadania.

10. Prosimy o informacje czy Zamawiający stawia wymagania wobec wielkości etatu na jaki mają być zatrudnione osoby na umowę o pracę?
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dysponowanie przez Wykonawcę osobami z odpowiednimi uprawnieniami w danych specjalnościach, którzy posiadają uprawnienia w przynajmniej ograniczonym zakresie.
12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zezwala na łączenie funkcji projektanta i kierownika robót w danej specjalności.
13. Prosimy o potwierdzenie, że na wezwanie Zamawiającego Wykonawca ma przedstawić albo wykaz usług albo wykaz robót.
14. Prosimy o informacje ilu osób zatrudnionych na umowę o pracę wymaga Zamawiający.
15. Prosimy o podanie potwierdzenie, że Zamawiający niezwłocznie potwierdzi Wykonawcy mailem zwrotnym otrzymanie elektronicznego JEDZ przesłanego również przy pomocy poczty elektronicznej.
16. Prosimy o ponowną analizę zapisów dotyczących gwarancji i rękojmi. Rzadko spotykane jest udzielanie przez producentów gwarancji na okres dłuższy niż 5 lat. Zamawiający wymagając 10 lat gwarancji i przedłużenia gwarancji i rękojmi nawet do 20 lat, spodziewa się zapewne, że wykonawcy szacując cenę pojedynczego urządzenia będą musieli ją podwoić, po to aby zabezpieczyć się przed ewentualną koniecznością wymiany urządzenia w okresie trwania gwarancji, gdyż żaden autoryzowany serwis nie będzie dokonywał napraw przez wskazany przez Zamawiającego okres. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja jest abstrakcyjna. Zamawiający, który dopuszcza okres gwarancji dłuższy od cyklu życia danego produktu lub taki, który realnie nie będzie w przyszłości wykorzystany, jest winny tego, że ochrona gwarancyjna w takim wypadku ma charakter oderwany od rzeczywistej sytuacji. W powyższych przypadkach zatem, w zależności od okoliczności faktycznych, istnieje możliwość powołania się bądź na art. 388 k.c. bądź na art. 58 k.c. Prosimy by Zamawiający racjonalnie podszedł do realiów pracy urządzeń tego typu.
Wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących wymogu zrównania oferowanej gwarancji z rękojmią. Standardowo, w podobnego typu inwestycjach, rękojmią wynosi 5 lat. Okres ten jest dopuszczany również przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
17. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga dołączenia do oferty symulacji i kart technicznych kolektora zgodnie z PFU.
18. Czy zamawiający dopuści inne porty komunikacji sterownika z urządzeniami zewnętrznymi.
19. Prosimy o wykreślenie sygnalizacji błędów przez sterownik solarny m.in. uszkodzenia czujnika grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika w godzinach nocnych oraz braku wymaganego przepływu.
20. Prosimy o określenie jak sterownik ma weryfikować i wizualizować grawitacyjne unoszenie ciepła w zbiorniku lub wykreślenie tego zapisu z PFU.
21. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza w dokumentacji zbiorniki stalowe pokryte emalią chronioną anoda magnezową o pojemności nie mniejszej niż wymagane w projekcie?
22. Prosimy o uznanie równoważności rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości 13 mm oraz parametru λ 0,035 W/(mK) w temp 0°C zgodnej z normą PN-EN 12667:2002
23. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie Właściciela Instalacji.
24. Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż reduktora ciśnienia leży po stronie Właściciela instalacji.
25. Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej węzownicy leży po stronie Wykonawcy, zaś zakup pompy w wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w gestii Beneficjenta.
26. Czy opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych przez wolny kanał wentylacyjny? Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie że opłata za jej pozyskanie jest ona w gestii Użytkownika instalacji solarnej?
27. Prosimy o potwierdzenie, że montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.
28. Dla wszystkich części prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, dla podłączenia instalacji leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.
29. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów i instalacji fotowoltaicznych.
30. Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie Beneficjenta.

31. Prosimy o informacje czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską lub obiekty zabytkowe.
32. Prosimy o informacje czy Zamawiający zamierza ubezpieczyć instalacje przed uszkodzeniami niezwiązanymi z wadliwym montażem.
33. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej karty pamięci SD lub micro SD.
34. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modemów komunikacyjnych w sterownikach solarnych nie jest wymagana przez Zamawiającego.
35. Prosimy o potwierdzenie, że demontaż istniejącego zbiornika cwu w instalacji solarnej leży po stronie Właściciela budynku.
36. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający rezygnuje z tytułu kar umownych zapisanych w umowie dotyczących niezrealizowania poszczególnych etapów zadania oraz sceduje na Wykonawcę wskazanie w harmonogramie terminów dla poszczególnych etapów zadania.
37. Prosimy o dopisanie do umowy możliwości zmiany zakresu lub wydłużenia terminu końcowego w przypadku braku przekazania przez zamawiającego listy beneficjentów na 14 dni przed upływem terminu umowy.
38. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia.

Odpowiedzi III:

Ad. 1.

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych a następnie wykonanie dostaw wraz z montażem urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w oparciu o opracowane dokumentacje. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania techniczne i zastosowane materiały. Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wskazane w SIWZ, minimalne wymagania oczekiwanych rozwiązań, systemów, urządzeń mają charakter przykładowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych w PFU i SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, technologie oraz roboty

Ad. 2.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty wskazane w PFU tj.

1) w zakresie kolektorów słonecznych:

- autoryzację producenta na montaż i serwis kolektorów słonecznych oraz symulacje pracy poszczególnych instalacji (wydane min. 12 miesięcy przed montażem instalacji) wykonanych za pomocą programu komputerowego;

2) w zakresie paneli fotowoltaicznych:

- autoryzację producenta na montaż i serwis paneli fotowoltaicznych (wydane min. 12 miesięcy przed montażem instalacji) oraz symulacje pracy poszczególnych instalacji (zestawów) wykonanych za pomocą programu komputerowego potwierdzające spełnienie minimalnej mocy oraz uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej,

będą składane na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Ad. 3.

Obowiązują zapisy SIWZ.

Ad. 4.

Zamawiający potwierdza, że każdy z zestawów solarnych i fotowoltaicznych winien być oznaczony w widocznym miejscu jedną naklejką/etykieta/tabliczką informującą o przyznanej dofinansowaniu zgodnie z zasadami oznakowania przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Ad. 5.

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania i umieszczenia jednej dla całego przedsięwzięcia tablicy pamiątkowej/ informacyjnej o źródłach finansowania zadania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dostępnymi na stronie internetowej: www.rpo-swietokrzyskie.pl).

Ad. 6.

Obowiązują zapisy SIWZ tj.:

„(...)

1) wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 usługi, obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych.

(...) Zamawiający dopuszcza, potwierdzenie spełniania ww. warunków poprzez wykonanie jednego zamówienia obejmującego zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych, wykonanego w formule zaprojektuj i wybuduj”

Ad. 7.

Obowiązują zapisy SIWZ.

Ad. 8.

Obowiązują zapisy SIWZ, tj.:

„(...)

2) wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 dostawy wraz z montażem co najmniej 50 zestawów instalacji fotowoltaicznych i co najmniej 50 zestawów paneli słonecznych,

lub

wykonaniu w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej montaż co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych i co najmniej 50 instalacji solarnych.

Zamawiający dopuszcza, potwierdzenie spełniania ww. warunków poprzez wykonanie jednego zamówienia obejmującego zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych, wykonanego w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Ad. 9.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego w sposób umożliwiający rozliczenie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową zgodnie z § 16 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Ad. 10.

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie wielkości etatu, na jaki mają być zatrudnione osoby na umowę o pracę.

Ad. 11.

Zamawiający potwierdza.

Ad. 12.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.

Ad. 13.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj. Wykonawca ma na wezwanie Zamawiającego przedłożyć wykaz usług oraz wykaz dostaw lub wykaz robót budowlanych.

Ad. 14.

Obowiązują zapisy SIWZ tj.:

„(...) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w zakresie:

a) robót instalacyjnych:

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (...).”

Ad. 15.

Zamawiający potwierdzi otrzymanie JEDZ-a, jeżeli wykonawca wskaże w treści wiadomości chęć otrzymania potwierdzenia.

Ad. 16.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ tj. „Zamawiający wymaga, aby zainstalowane panele fotowoltaiczne posiadały gwarancję producenta: minimum 10 lat na 90% wydajności dla paneli fotowoltaicznych i minimum 20 lat na 80% wydajności paneli fotowoltaicznych”.

Ad. 17.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty wskazane w PFU tj.

1) w zakresie kolektorów słonecznych:

- autoryzację producenta na montaż i serwis kolektorów słonecznych oraz symulację pracy poszczególnych instalacji (wydane min. 12 miesięcy przed montażem instalacji) wykonanych za pomocą programu komputerowego;

2) w zakresie paneli fotowoltaicznych:

- autoryzację producenta na montaż i serwis paneli fotowoltaicznych (wydane min. 12 miesięcy przed montażem instalacji) oraz symulację pracy poszczególnych instalacji (zestawów) wykonanych za pomocą programu komputerowego potwierdzające spełnienie minimalnej mocy oraz uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej,

będą składane na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta została najwyższej oceniona.

Ad. 18.

Zamawiający dopuści inne porty komunikacji sterownika z urządzeniami zewnętrznymi o ile spełnią kryteria stawiane w SIWZ.

Ad. 19.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 20.

SIWZ nie przewiduje konieczności weryfikacji i wizualizacji grawitacyjnego unoszenia ciepła w zbiorniku. Zgodnie z zapisami SIWZ sterownik winien być wyposażony w sygnalizację grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika.

Ad. 21.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych w PFU i SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, technologie oraz roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ad. 22.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych w PFU i SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, technologie oraz roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ad. 23.

Zamawiający informuje, że ewentualny zakup grzałki elektrycznej leży po stronie mieszkańca, montaż po stronie Wykonawcy.

Ad. 24.

Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu i montażu reduktora ciśnienia leży po stronie Wykonawcy jako koszt kwalifikowany inwestycji dla każdej instalacji solarnej.

Ad. 25.

Zgodnie z zapisami SIWZ. Podłączenie górnej wężownicy oraz zakup pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w obowiązku Wykonawcy.

Ad. 26.

Zamawiający informuje: prowadzenie rur solarnych powinno odbywać się z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Prowadzenie rur solarnych z dachu do kotłowni jest możliwe przez nieczynny kanał wentylacyjny/palny lub przez szyb techniczny. Ewentualny koszt uzyskania opinii kominiarskiej leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 27.

Zamawiający informuje, że montaż zaworu antyskażeniowego nie jest wymagany przy montażu zestawu solarnego. Ewentualny jego montaż możliwy jest na wyraźną prośbę mieszkańca i jego koszt, przy głównym wodomierzu na wejściu wodociągu do budynku.

Ad. 28.

Przygotowanie instalacji elektrycznej leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 29.

Zamawiający informuje, iż przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż instalacji na gruncie leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 30.

Zamawiający potwierdza, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie mieszkańca (beneficjenta).

Ad. 31.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na 4 budynkach mieszkalnych znajdujących się w strefie konserwatorskiej w obrębie Starego Miasta Staszów. (Zamawiający jest w posiadaniu decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, zezwalających na montaż zestawów solarnych i/lub fotowoltaicznych na poszczególnych budynkach).

Ad. 32.

Tak, Zamawiający zamierza ubezpieczyć instalacje przed uszkodzeniami spowodowanymi zdarzeniami losowymi.

Ad. 33.

Zamawiający potwierdza, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kasty pamięci SD lub micro SD.

Ad. 34.

Zamawiający informuje, że dostawa modemów komunikacyjnych w sterownikach solarnych jest wymagana.

Ad. 35.

Zamawiający informuje, iż demontaż istniejącego zbiornika CWU leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 36.

W zakresie dotyczącym naliczania kar umownych z tytułu niezrealizowania poszczególnych etapów zadania Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednakże w związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający zamierza wprowadzić zmiany w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów.

Ad. 37.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 38.

Zamawiający potwierdza.

Pytania IV:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakup i podłączenie górnej wężownicy, wraz z niezbędną armaturą oraz pompa leży po stronie użytkownika budynku.
2. Prosimy o potwierdzenie, że zakup i podłączenie grzałki elektrycznej leży po stronie użytkownika budynku.
3. Prosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych z 3 diodami by-pass przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.
4. Prosimy o rezygnację z zapisu odnośnie oświadczenia producenta na serwis i montaż modułów fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych wydanych m.in. 12 miesięcy przez montażem jako ograniczenie konkurencji.
5. Czy w przypadku, gdy w inwerter jest wbudowany czujnik zaniku faz oraz stycznik, zamawiający zrezygnuje z dodatkowych ww. elementów instalacji fotowoltaicznej?
6. Czy zamawiający wyraża zgodę aby inwerter spełniał minimalne wymogi normy zgodnie z EN 62109-1 jako normy równoważne?"

Odpowiedzi IV

Ad. 1.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Podłączenie górnej wężownicy oraz zakup pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w obowiązku Wykonawcy.

Ad. 2.

Zamawiający potwierdza, że zakup i podłączenie grzałki elektrycznej leży po stronie Wykonawcy.

Ad. 3.

Ww. przedsięwzięcie jest realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych a następnie wykonanie dostaw wraz z montażem urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w oparciu o opracowane dokumentacje. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania techniczne i zastosowane materiały. Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu

zamówienia. Wskazane w SIWZ, minimalne wymagania oczekiwanych rozwiązań, systemów, urządzeń mają charakter przykładowy.

Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych w PFU i SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, technologie oraz roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ad. 4.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 5.

Zamawiający potwierdza, rezygnację z dodatkowych elementów instalacji fotowoltaicznych w postaci czujnika zaniku faz oraz stycznika, w przypadku, gdy są wbudowane w inwerter.

Ad. 6.

Zgodnie z zapisami SIWZ: „(...) Inwertery 1-fazowe powinny posiadać certyfikaty i spełnione normy: VDE-AR-N 4105, EN 50438, IEC61727. Inwertery 3 - fazowe powinny posiadać certyfikaty i spełnione normy: VDE-AR-N 4105, EN 50438, IEC61727 (...)” lub normy równoważne, wydane przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Pytania V:

„Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający, w celu spełnienia warunków udziału w przetargu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, wyrazi zgodę na zmianę zapisu w odniesieniu do doświadczenia, polegającego na wykonaniu w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej montaż co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych?**

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający w wyżej wymienionym przetargu, dopuści zastosowanie zwiększonej ilości sztuk paneli, o mniejszej mocy, ale spełniających pozostałe parametry określone w dokumentacji przetargowej?

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby podmiot który udostępnia swoje zasoby, i składany przez ten podmiot odrębny dokument JEDZ, był opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i został zaszyfrowany? Czy dokument JEDZ w tym przypadku, ma zostać przekazany do Zamawiającego, razem z JEDZem Wykonawcy?

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w dokumencie JEDZ, w **Części IV: Kryteria kwalifikacji**, Wykonawca ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji **alfa: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji?**

Pytanie nr 5.

Czy jeżeli teraz, na etapie składania oferty, nie będzie przewidywane korzystanie z podwykonawców, a na późniejszym etapie zajdzie taka potrzeba, aby z nich skorzystać, to czy Zamawiający wyrazi zgodę (bez zamieszczenia takich informacji w ofercie teraz – na etapie składania ofert, a zgłoszenia ewentualnych podwykonawców np. w trakcie realizacji zamówienia)?

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający w celu spełnienia warunków udziału w przetargu, dot. wymogu zdolności technicznej lub zawodowej, dopuści przedłożenia referencji w zakresie doświadczenia, polegającego na wykonaniu w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie **co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej montaż co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych oraz co najmniej 50 instalacji solarnych w ramach różnych, oddzielnych kontraktów?**

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający zamieści wzór oświadczenia podmiotu o udostępnieniu zasobów?

Pytanie nr 8.

Czy dokumenty wymienione w PFU dot. paneli fotowoltaicznych (str. 24 i 25) powinny zostać dołączone do oferty?”

Odpowiedzi V:

Ad. 1.

Obowiązują zapisy SIWZ, tj.:

„(...)

- 1) wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 usługi, obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych;
- 2) wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 dostawy wraz z montażem co najmniej 50 zestawów instalacji fotowoltaicznych i co najmniej 50 zestawów paneli słonecznych,
lub
wykonaniu w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej montaż co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych i co najmniej 50 instalacji solarnych.
Zamawiający dopuszcza, potwierdzenie spełniania ww. warunków poprzez wykonanie jednego zamówienia obejmującego zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych, wykonanego w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Ad. 2.

Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wskazane w PFU, minimalne wymagania oczekiwanych rozwiązań, systemów, urządzeń mają charakter przykładowy.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach, co najmniej takich samych lub lepszych od podanych w SIWZ i PFU, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założone w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, technologia oraz roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Ad. 3.

Obowiązują zapisy SIWZ.

Ad. 4.

Obowiązują zapisy SIWZ.

Ad. 5.

Obowiązują zapisy SIWZ (pkt.8).

Wymagania dotyczące obowiązków Wykonawcy dotyczących podwykonawstwa, określono w projekcie umowy, *stanowiącym załącznik Nr 9 SIWZ.*

Ad. 6.

Obowiązują zapisy SIWZ, tj.:

„(...)

- 1) wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 usługi, obejmującej opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych;
- 2) wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 dostawy wraz z montażem co najmniej 50 zestawów instalacji fotowoltaicznych i co najmniej 50 zestawów paneli słonecznych,
lub
wykonaniu w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej obejmującej montaż co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych i co najmniej 50 instalacji solarnych.
Zamawiający dopuszcza, potwierdzenie spełniania ww. warunków poprzez wykonanie jednego zamówienia obejmującego zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych, wykonanego w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Ad. 7.

Nie.

Ad. 8.

Zamawiający informuje, że dokumenty wskazane w PFU dot. paneli fotowoltaicznych (str.24 i 25) będą składane na etapie wezwania do uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

W związku z wyjaśnieniem treści SIWZ działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

➤ pkt. 10 SIWZ – Termin wykonania zamówienia:

jest:

„Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.08.2019r., w tym:

- a) **etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do dnia: 14.01.2019r.**
- b) **etap II - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 30.04.2019r.,**
- c) etap III - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 01.07.2019r.,
- d) etap IV - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 30.08.2019r.”

zmienia się na:

„Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.08.2019r., w tym:

- a) **etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do dnia: 31.01.2019r.**
- b) **etap II - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 10.05.2019r.,**
- c) etap III - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 01.07.2019r.,
- d) etap IV - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 30.08.2019r.”

➤ pkt. 4 formularza oferty

jest:

„Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: do dnia 30.08.2019r., w tym:

- a) **etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do dnia: 14.01.2019r.**
- b) **etap II - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 30.04.2019r.**
- c) etap III - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 01.07.2019r.
- d) etap IV - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 30.08.2019r.”

zmienia się na:

„Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: do dnia 30.08.2019r., w tym:

- a) **etap I - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do dnia: 31.01.2019r.**
- b) **etap II - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 10.05.2019r.,**
- c) etap III - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 01.07.2019r.,
- d) etap IV - wykonanie robót montażowych w terminie do dnia: 30.08.2019r.”

➤ pkt. 12 ppkt. III SIWZ – Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art.26 ust. 1 ustawy Pzp.

jest:

„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (art.25 ust1 ustawy Pzp).

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

- a) wykazu *dostaw lub* usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których *dostawy lub* usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego *dostawy lub usługi* były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – (*wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ*),

- b) wykazu *dostaw lub usług* wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których *dostawy lub usługi* zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te *dostawy lub usługi* zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego *dostawy lub usługi* były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – (*wykaz dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ*),
- c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – (*wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ*)
- d) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy *wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 SIWZ*,
- e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - *wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ*.

Uwaga:

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz:

- 1) *o którym mowa w pkt a), dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.*
- 2) *o którym mowa w pkt b), dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.*
- 3) *o którym mowa w pkt c), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert*

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
 - c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,
3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.11.III.2a) SIWZ, Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.11.III .2 SIWZ, składa:
- 3.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP - wystawioną/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt.11.III.2a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
9. W przypadku, o którym mowa w SIWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży Jednolitego Dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
14. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, składane przez Wykonawcę, mają spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDŹ (Dz. U. L 3/16) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.”

zmienia się na:

(zmiana dotyczy wprowadzenia pkt. nr 2 o nowym brzmieniu, dotychczasowy pkt. nr 2 otrzymuje nr 3 i kolejne punkty otrzymują odpowiednio nową numerację)

„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia (art.25 ust1 ustawy Pzp).

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - a) wykazu *dostaw lub* usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których *dostawy lub* usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego *dostawy lub*

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – *(wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ)*,

- b) wykazu dostaw *lub* usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy *lub* usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy *lub* usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy *lub* usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – *(wykaz dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ)*,
- c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – *(wykaz robót budowlanych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ)*
- d) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy *wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 SIWZ*,
- e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - *wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 SIWZ*.

Uwaga:

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz:

- 1) *o którym mowa w pkt a), dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.*
- 2) *o którym mowa w pkt b), dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.*
- 3) *o którym mowa w pkt c), dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert*

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

a) w zakresie kolektorów słonecznych:

- autoryzację producenta na montaż i serwis kolektorów słonecznych oraz symulacje pracy poszczególnych instalacji (wydane min. 12 miesięcy przed montażem instalacji) wykonanych za pomocą programu komputerowego;
 - sprawozdanie z badań wg normy EN 12975-1:2006+a1:2010, EN 12975-2:2007 i EN ISO 9806:2013 wydane przez niezależną jednostkę badawczą (lub równoważne),
 - certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną z PN-EN 1295-2 lub PN-EN ISO 9806 nadaną przez właściwą jednostkę certyfikującą lub znak jakości „Solar Keymark”,
- b) w zakresie paneli fotowoltaicznych:**
- autoryzację producenta na montaż i serwis paneli fotowoltaicznych (wydane min. 12 miesięcy przed montażem instalacji) oraz symulacje pracy poszczególnych instalacji (zestawów) wykonanych za pomocą programu komputerowego potwierdzające spełnienie minimalnej mocy oraz uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej,
 - karty katalogowe i oświadczenia wystawione przez producenta PV oraz certyfikaty zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydane przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, wyniki badań stwierdzające odbycie testu na gradobicie i odporność na obciążenie i potwierdzające osiągnięcie minimalnych wymaganych parametrów,
 - potwierdzone przez producenta oświadczenie o serwisie i montażu zaproponowanych paneli wydane minimum 12 miesięcy przed realizacją inwestycji”.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
 - c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,
4. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.11.III.2a) SIWZ, Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt.11.III .2 SIWZ, składa:
- 5.1.informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP - wystawioną/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

- zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt.11.III.2a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 rozporządzenia w sprawie dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
 10. W przypadku, o którym mowa w SIWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży Jednolitego Dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 12. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 13. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
 14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 15. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, składane przez Wykonawcę,

mają spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. U. L 3/16) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ”.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **29.11.2018 r. do godz. 11⁰⁰** (pkt. 18.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.11.2018r. o godz. 11¹⁵** (pkt. 18.3 SIWZ).

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną. Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW