

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**  
**dla zamówień o wartości nie przekraczającej**  
**wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.**

**Gmina Staszów**  
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,  
[www.staszow.pl](http://www.staszow.pl)

**Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.**

tel. 15 864-20-14, fax 15 864-83-04  
e-mail: [biuro@staszow.pl](mailto:biuro@staszow.pl)

**Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:**

**Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach gminy Staszów: Czernica, Dobra, Kopanina, Podmaleniec, Poddębowiec i Wola Osowa.**

**Rodzaj zamówienia: usługa**

*(usługa/dostawa/robota budowlana)*

**1. Określenie przedmiotu zamówienia:**

Na przedmiotowe zamówienie składa się:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone przez Wykonawcę mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym 63 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach gminy Staszów:

Czernica	-	20 szt.,
Dobra	-	6 szt.,
Kopanina	-	19 szt.,
Podmaleniec	-	1 szt.,
Poddębowiec	-	16 szt.,
Wola Osowa	-	1 szt.

Kompleksowe usługi serwisowe wykonywane będą zgodnie z instrukcją obsługi oraz Kartą Gwarancyjną określającą uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) jako uprawnionego z tytułu gwarancji jakości i obejmują między innymi:

1. Sprawdzenie stanu substancji wyflotowanych (tłuszcze i inne), czyli tzw. kożucha.
2. Kontrola poziomu osadu czynnego w oczyszczalni (częstotliwość – co 3 tygodnie).
3. Usuwanie wg potrzeb nieczystości z kraty koszowej, komory osadu czynnego, osadnika wtórnego i filtra doczyszczającego przy zachowaniu stałego poziomu cieczy.
4. Usuwanie osadu zgromadzonego na dnie zbiornika przy zachowaniu stałego poziomu cieczy w zbiorniku w przypadku gdy poziom osadu, mierzony zgodnie z instrukcją obsługi przekracza 65%.
5. Czyszczenie filtra na rurze wylotowej z oczyszczalni.
6. Czyszczenie filtra dmuchawy napowietrzającej (częstotliwość – co 4 tygodnie).
7. Kontrola ilości zużytej wody pod kątem ilości dopływu ścieków do bioreaktora.

8. Kontrola jakości ścieków surowych pod kątem obecności w ściekach nadmiernej ilości substancji agresywnych, nieulegających biodegradacji, takich jak: (wybielacze, antybiotyki, skropliny z kotłów kondensacyjnych itp).
9. Kontrola poprawności nastawów w rozdzielaczu powietrza.
10. Kontrola szczelności instalacji w zakresie przedostawania się do instalacji wód deszczowych.
11. Kontrola szczelności połączeń przewodów doprowadzających ścieki do oczyszczalni.
12. Kontrola drożności wentylacji bioreaktora.
  - a) sprawdzanie nastawy pracy dmuchawy napowietrzającej,
  - b) sprawdzanie prawidłowej pracy dyfuzora napowietrzającego.
13. Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku).
14. Prowadzenie dziennika użytkowania oraz dziennika konserwacji i napraw oczyszczalni ścieków:
  - a) dokonywanie wpisów regularnych prac, np. pomiar osadu, czyszczenie filtra dmuchawy, pompowanie nadmiaru osadu itp.
  - b) dokonywanie wpisów prac wykonywanych sporadycznie, np. spłukanie mechanicznego zanieczyszczenia w kanalizacji doprowadzającej i jego usunięcie,
  - c) dokonywanie wpisów prac wyjątkowych, np. zatkanie się kanalizacji – przyłącza, uszkodzenie urządzenia – zamknięć, pokrywy itp. lub awarie wyposażenia oczyszczalni z podaniem dokładnego czasu.

Każdy wpis do książki użytkowania musi zawierać datę, opis wykonanej pracy, stwierdzenie wady itp. W książce użytkowania musi znaleźć się wpis o regularnej kontroli, oraz regularnej kontroli próbek ścieków.

## **2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 12 i 13 lub telefonicznie pod numerem tel. 15864 83 47, 15 864 83 38.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:  
Jolanta Klimek - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska,

## **3. Termin wykonania zamówienia:**

Wymagany / pożądaný termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.

## **4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.

## **5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:**

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % .

## **6. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr 15 864-83-04 w terminie do dnia **23.03. 2022 roku do godz. 14<sup>00</sup>**

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu.

**7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana telefonicznie w terminie 7 dni od dnia składania oferty.

**8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:**

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Staszów, dnia 15 marca 2022 roku

**Z up. BURMISTRZA**

**Z-ca Burmistrza**

**dr Ewa Kondek**