



11601
OP1023

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STASZOWIE

URZĄD MIAS
28-200 ST.
WPEYN
AAA097315
2023 -10- 09
13836
Znak pisma.....

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel.: 15 8642786, fax: 15 8643996
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-staszow

NHS.9020.10.2.18.2023

Staszów, dn. 09.10.2023r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, zgodnie z §21 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294) po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody Nr 635/01/2023 i S35/9/23/PG-000/634-1/2023 z dnia 27.09.2023r. (wpłynęły dn. 06.10.2023r.) pochodzącej z wodociągu „Staszów”, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.09.2023r. w budynku ujęcia wody w Radzikowie (kran w maszynie) **stwierdza warunkową przydatność** wody do spożycia.

Badania próbek wody wykazały ponadnormatywną wartość parametru żelaza $243\mu\text{g/l Fe} \pm 44$ (norma 200) oraz manganu $51\mu\text{g/l Mn} \pm 11$ (norma 50).

Nadmienia się, że nie przekraczają one wartości dopuszczonych decyzją o warunkowej przydatności wody do spożycia z dn. 30.06.2021 r.

Decyzja z dnia 30.06.2021 r. znak NHS.9020.9.73.2021 stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Staszów” posiada moc wiążącą do dnia **31.12.2023r.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Staszowie
Bożena Głaz

Otrzymują:

1/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie

2/ a/a

do wiadomości:

1/Burmistrz Miasta i Gminy Staszów