



*Wod  
opłoc*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W STASZOWIE



ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel.: 15 8642786, fax: 15 8643996  
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-staszow



NHS.9020.10.4.4.2023

Staszów, dn. 09.10.2023 r.

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, zgodnie z §21 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294) po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody Nr 635/02/2023 oraz S36/9/23/PG-000/634-1/2023 z dnia 25.09.2023r. ( data wpływu 06.10.2023r.) pochodzącej z wodociągu „Sztombergi”, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 19.09.2023 r. na Ujęciu Wody w Sztombergach informuje, że w badanym zakresie jakość wody spełnia wymagania w/w rozporządzenia.

Nadmienia się, że w przedmiotowym sprawozdaniu wartość parametru mętności wynosi  $0,99 \pm 0,15$  NTU ( norma 1 NTU ).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Staszowie  
*Bożena Głaz*  
Bożena Głaz

Otrzymują:

1/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie  
2/ a/a

do wiadomości:

1/Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

JM/EO