



| | |
|--|-------------|
| URZĄD MIASTA I GMINY 28-200 STASZÓW | |
| WPEŁNIŁO | |
| 2023 -12- 13 | |
| Kiruj..... | podpis..... |
| Znak pisma..... | |

P. J. Waniewska
15.12.2023
Wod
13.12.23

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STASZOWIE

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel.: 15 8642786, fax: 15 8643996
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-staszow

NHS.9020.10.2.22.2023

Staszów, dn. 13.12.2023r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, zgodnie z §21 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294) po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody Nr 868/01/2023 i S2/12/23/PG-000/634-1/2023 oraz Nr 868/02/2023 i S3/12/23/PG-000/634-1/2023 z dnia 04.12.2023r. (wpłynęły dn. 11.12.2023r.) pochodzącej z wodociągu „Staszów”, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 28.11.2023r. z Ujęcia Wody Radzików II - studnia Nr1 oraz w budynku administracyjnym Oczyszczalni Ścieków **stwierdza warunkową przydatność** wody do spożycia.

Badania próbki wody pobranej z Ujęcia Wody Radzików – studnia Nr 1 wykazały ponadnormatywną wartość parametru manganu $80\mu\text{g/l Mn} \pm 17$ (norma 50).

Nadmienia się, że nie przekracza ona wartości dopuszczanej decyzją o warunkowej przydatności wody do spożycia z dn. 30.06.2021 r.

Decyzja z dnia 30.06.2021 r. znak NHS.9020.9.73.2021 stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Staszów” posiada moc wiążącą do dnia **31.12.2023r.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Staszowie
BAG
Bożena Głaz

Otrzymują:

1/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie
2/ a/a

do wiadomości:

1/Burmistrz Miasta i Gminy Staszów