



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W STASZOWIE

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel.: 15 8642786, fax: 15 8643996  
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/psse-staszow

NHS.9020.9.82.2024

Staszów, dn. 22.11.2024 r.

### Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po rozpatrzeniu sprawozdania z badań wody Nr LHS.9051.1.1046.2024 z dnia 15.11.2024 r. (data wpływu 21.11.2024 r.) pochodzącej z wodociągu „Sztombergi” **stwierdza przydatność** wody do spożycia w badanym zakresie. Próbkę wody została pobrana w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu 06.11.2024 r. W Szkole Podstawowej w Mostkach, Mostki 52, 28-200 Staszów.

Nadmienia się, że badania próbki wody wykazały ponadnormatywną wartość parametru mętności 1,3 NTU ± 0,3 (norma 1,0 NTU).

Badanie wody wykonane zostało w Oddziale Laboratoryjnym WSSE w Kielcach.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Staszowie  
*Bożena Giaz*  
Bożena Giaz

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie

2. a/a

do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów