



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STASZOWIE**

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel: 15 8642786, fax: 15 8643996
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-staszow

NHS.9020.9.4.2024

Staszów, dn.23.01.2024r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2023 r.
DLA WODOCIĄGU WIĄZOWNICA**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w oparciu o sprawozdania z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu, tj.: P.P.U. „Propol” sp. z o. o. ul. Połaniecka 25, 28-221 Osiek, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu, ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec i Urząd Miasta i Gminy w Osieku, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek oraz sprawozdania z badań wykonanych w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego w 2023 roku przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Staszowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wiązownica za 2023 r., w wyniku której stwierdził, że

**woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu WIĄZOWNICA
w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załącznikach 1 i 4 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)**

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie monitorował jakość wody w stałych, zatwierdzonych punktach monitoringowych na całym obszarze zaopatrzenia w wodę produkowaną przez wodociąg Wiązownica. Pobór próbek urzędowych odbywał się zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w załącznikach nr 1 do nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Przedmiotowe badania wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju oraz Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach. W odniesieniu do badań laboratoryjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody producenta, realizowane były one zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Staszowie harmonogramami poboru próbek wody na rok 2023 i wykonane były przez laboratoria zewnętrzne, posiadające zatwierdzenie organów inspekcji sanitarnej.

W ciągu minionego roku próbki wody, pobrane w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, jak i kontroli wewnętrznej producenta wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zarówno pod względem parametrów mikrobiologicznych, jak i fizykochemicznych.

Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie analizy wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie informuje, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu Wiązownica w 2023r. w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Staszowie**
B. Glaz
Bożena Glaz

Otrzymują:

1. P.P.U. „Propol” Sp. z o. o. ul. Połaniecka 25, 28-221 Osiek
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec
3. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
4. Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek
5. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
6. a/a

JM/EO

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie monitorował jakość wody w stacji, zatwierdzonych punktach monitoringowych na całym obszarze zaopatrzenia w wodę produkowaną przez wodociąg Wiązownica. Pobór próbek mierzonych odbywał się zgodnie z zatwierdzonymi formami harmonogramami, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w załącznikach nr 1 do art. 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Przedmiotowe badania wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju oraz Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kielcach. W odniesieniu do badań laboratoryjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody producenta realizowane były one zgodnie z następującymi i zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego