



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W STASZOWIE**

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów tel: 15 8642786, fax: 15 8643996  
e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/pssestaszow

NHS.9020.9.6.2024

Staszów, dn. 23.01.2024r.

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2023r.  
DLA WODOCIĄGU WOLA OSOWA**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w oparciu o sprawozdania z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu, tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Spółka Gminy z o.o. w Staszowie oraz sprawozdania z badań wykonanych w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego w 2023 roku przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Staszowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Wola Osowa za 2023r., w wyniku której stwierdził, że

**woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pochodząca z wodociągu WOLA OSOWA  
w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załącznikach 1 i 4  
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)**

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie monitorował jakość wody w stałych, zatwierdzonych punktach monitoringowych na całym obszarze zaopatrzenia w wodę produkowaną przez wodociąg Wola Osowa. Pobór próbek urzędowych odbywał się zgodnie z zatwierdzonym rocznym harmonogramem, z częstotliwością zależną od wielkości produkcji wody oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w załącznikach nr 1 do nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Przedmiotowe badania wykonywane były przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju oraz Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach. W odniesieniu do badań laboratoryjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody producenta, realizowane były one zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie harmonogramem poboru próbek wody na rok 2023 i wykonane były przez laboratoria zewnętrzne, posiadające zatwierdzenie organów inspekcji sanitarnej.



W ciągu minionego roku próbki wody, pobrane w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, jak i kontroli wewnętrznej producenta wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zarówno pod względem parametrów mikrobiologicznym, jak i fizykochemicznych.

Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie analizy wyników badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie informuje, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu Wola Osowa w 2023 r. w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

w Staszowie  
*B. Głaz*  
Bożena Głaz

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Spółka Gminy z o. o. w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów
2. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
3. a/a

JM/EO