



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STASZOWIE**

ul. Szpitalna 37/14, 28 – 200 Staszów
tel.: 15 8642786, fax: 15 8643996, e-mail: sekretariat.psse.staszow@sanepid.gov.pl,
www: www.gov.pl/web/psse-staszow

Staszów, 2025-01-24 r.
NHS.9020.9.11.2025

**PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
28-200 Staszów**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie, zgodnie z §21 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po rozpatrzeniu sprawozdań z badań wody Nr LBW/3/1/25 i LBW/4/1/25 z dnia 20.01.2025 r. (data wpływu dn. 24.01.2025 r.) pochodzącej z wodociągu „Staszów”, pobranej w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu 14.01.2025 r. w SP w Kurozwękach, ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów oraz w ZPO nr 1 w Staszowie, ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów informuje, że w badanym zakresie jakość wody spełnia wymagania w/w rozporządzenia.

Badania wody wykonane zostały w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Busku Zdroju.

Nadmienia się, że w dniu 03.09.2024 r. wydana została decyzja NHS.9020.9.65.2024 stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Staszów”, która obowiązuje do dnia **31 marca 2025 r.**

do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

z poważaniem

Bożena Głaz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Staszowie

2025-01-24

2025-01-24
Signer:
CN=Bożena Głaz; PSSE St;
C=PL

Public key:
RSA/2048 bits